



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт. Лейбна, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)35-26-35, 35-02-08, факс (4872)30-12-82-mail: nadzor@rosnvd.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13-16/261**

24.06.2016  
дата составления предписания

300001, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ,  
ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА  
ЛОЖЕВАЯ, ДОМ 124  
место составления предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ"  
(МБОУ "ЦО № 22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ")  
(полное наименование юридического лица, индивидуального  
предпринимателя)

Мною, старшим государственным инспектором отдела по надзору за  
электроустановками потребителей Крутовой А.О.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно приказу  
(распоряжению) от 20.05.2016 № 1051-р заместителя Руководителя  
Приокского управления Ростехнадзора деятельности МБОУ "ЦО № 22 -  
ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ", ИНН: 7105016988, юр. адрес: 300001, ОБЛАСТЬ  
ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ЛОЖЕВАЯ, ДОМ 124, факт. адрес:  
300001, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ЛОЖЕВАЯ, ДОМ  
124, г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 24а, г. Тула, ул. Немцова, д. 27, г. Тула, ул.  
Чапаева, д. 40 тел. 40-00-41

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения законодательства в области энергосбережения и энергетической  
эффективности, в присутствии директора МБОУ "ЦО № 22 - ЛИЦЕЙ  
ИСКУССТВ" (Приказ № 1/579-к от 15.10.2010) Зубарева Александра  
Викторовича

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В результате проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований с указанием положений  
(нормативных) правовых актов):

1. Правила технической эксплуатации электроустановок (утверждены  
приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2005; зарегистрированы  
Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2005.

2. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	<p>В МБОУ "ЦО № 22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ" (далее учреждение), установленные приборы учета не прошли поверку в сроки, установленные государственными стандартами, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гос.поверку не прошли три прибора учета на электричество (г. Тула, ул. Ложевая, д. 124): Тип ТРИО, зав. № 317459, инв. № И662; Тип ТРИО, зав. № 317143, инв. № И345; Тип ТРИО, зав. № 317978, инв. № И343, что подтверждено актами АО «Тульские городские электрические сети» от 12.05.2016, истек межповерочный интервал в 2015.</li> <li>- гос.поверку не прошел тепловычислитель (г. Тула, ул. Ложевая, д. 124): Тип ТСК7, зав. № 00393, истек межповерочный интервал 23.09. 2015.</li> <li>- гос.поверку не прошел прибор учета на электричество (г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 24а): Тип Меркурий 230 АМ-02, зав. № 05580971;</li> <li>- гос.поверку не прошли три тепловычислителя (г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 24а, г. Тула, ул. Немцова, д. 27): Тип ТМК-Н20, зав. № 00747, Тип ТМК-Н20, зав. № 00766, Тип ТМК-Н12-1.0</li> </ul>	<p>1. <i>Правила технической эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минотом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 п.п. 2.11.6, 2.11.9</i></p> <p>2. <i>Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034) Раздел I, п. 14, 17</i></p>	Устранить выявленные нарушения	24.09.2016

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу МБОУ "ЦО № 22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ" предписывается устранить вышеуказанные и аналогичные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее пяти рабочих дней с момента окончания каждого срока исполнения направить в Приокское управление Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдала (ал):

Старший государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей Приокского управления Ростехнадзора  
Кругова А.О.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ "ЦО № 22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ" (Приказ № 1/579-к от 15.10.2010) Зубарев Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" июня 2016

  
(подпись)

